



## Cisterner och rörledningar som varaktigt tas ur bruk

Fastighet: \_\_\_\_\_

### Cisternägare

### Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn		Namn	
Adress		Adress	
Postnummer	Ort	Postnummer	Ort
Person-/organisationsnummer	Telefon, dagtid	Person-/organisationsnummer	Telefon, dagtid
E-postadress		E-postadress	

### Cistern (vänligen fyll i en blankett per cistern)

- i mark                       utomhus  
 ovan mark                   inomhus

Cisternnummer/beteckning: \_\_\_\_\_

### Rörledningar

- i mark                               utomhus  
 ovan mark                         inomhus

Volym i m<sup>3</sup>: \_\_\_\_\_                  Vätska: \_\_\_\_\_

### Cisterner och rörledningar som tagits ur bruk

- Cistern borttagen  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Rörledningar borttagna  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Påfyllnings- och luftningsrör borttagna  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Påfyllnings- och luftningsrör plomberade  Ja, datum \_\_\_\_\_  nej
- Cistern tömd och rengjord  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Rörledningar tömda och rengjorda  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Cisternen är kvar på fastigheten men har sandfyllts  ja, datum: \_\_\_\_\_  nej
- Andra åtgärder som hindrar att cisternen kan fyllas  ja, nämligen: \_\_\_\_\_
- Cisternen är skrotad  ja, den har omhändertagits av: \_\_\_\_\_
- Cisternen är borttagen och såld  Ja, firman/personen som har köpt cisternen är: \_\_\_\_\_

Kontaktuppgifter: \_\_\_\_\_

### Miljöförvaltningen

Rengöring har utförts av	Transportör av farligt avfall
Oljeavfall lämnat till	Kvicksilvernivåmätare lämnad till
Ovrigt avfall	Ovrigt avfall lämnat till

**Bilagor**

- Rengörings- och avgasningsintyg (obligatoriskt om externt företag anlitas)
- Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget skrotavfall (obligatoriskt om cistern lämnad för skrotning)
- Fotografier (obligatoriskt om rengöring utförts i egen regi)
- Transportdokument (om transport gjorts av externt företag)
- Kopia på mottagningskvitto över omhändertaget farligt avfall (om transport skett i egen regi)

Ort och datum	
Namnsteckning	Namnförtydligande

**Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)**

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna av ärendet. Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta Miljöförvaltningen på tfn. 033-35 30 00.

## **Cistern som varaktigt tas ur bruk**

En cistern med tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska enligt Naturvårdverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor, tömmas och rengöras. Vidare skall åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas, t.ex. alla påfyllningsanslutningar och avluftningar till cisternen tas bort.

I normalfallet ska cisternen avlägsnas. Cistern som tagits ur bruk ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

För en cistern som är tagen ur bruk och som ska användas på nytt för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja gäller krav på information till Miljöförvaltningen i god tid innan den tas i bruk. För cistern som inte tagits ur bruk gäller kravet på återkommande kontroll.

Om en ny cistern ska installeras ska en anmälan om information fyllas i. Blankett finns på Miljöförvaltningens webbplats. Särskilda regler gäller inom vattenskyddsområde. Tillstånd kan då krävas.

## **Lämpligt tillvägagångssätt när du tar cisternen ur bruk**

### **1. Tömning och rengöring**

- När en oljecistern permanent tas ur bruk ska den tömmas och rengöras. Det ska göras fackmannamässigt. Anlitar du en firma för rengöring av cisternen är det viktigt att den har lämplig kompetens och tillstånd till att transportera farligt avfall.
- I normalfallet har en privatperson inte den kompetens och utrustning som krävs för att kunna rengöra cisternen på ett säkert sätt. Sediment, olja och kondens ska sugas upp och cisternen ska torkas helt ren. De ackrediterade företag som utför rengöring och skrotning av cisterner har heltäckande skyddsutrustning, gasmask och tillgång till en spol- och sugbil som dessutom kan ventilera i cistern under pågående arbete samt utföra avgasning av cisternen. Nedkapning av cistern är ett hetarbete som kan innebära fara på grund av de brandfarliga gaserna. Om du ska rengöra själv, kontakta Miljöförvaltningen innan du sätter igång.
- Omhändertagen olja, rengöringsresten och mätare med kvicksilverinnehåll klassas som farligt avfall och måste därför omhändertas av ett företag som har tillstånd till det.

### **2. Upptagning och bortforsling**

- Cisternen bör därefter tas upp och transporteras bort till ett materialåtervinningsföretag för skrotning. Observera att cisternen endast får lämnas till företag som har godkännande att ta emot avfall.
- Dokumentera gärna upptagandet, t ex genom fotografering.
- Om det innebär särskilda svårigheter att ta bort cistern i mark eller att det kan medföra skador, t ex sättnings-skador på byggnader, kan cisternen lämnas kvar efter tömning och rengöring. Cisternen ska då sandfyllas i stället och åtgärder ska vidtas så att cisternen inte kan fyllas. Observera att detta endast får ske efter att det har stämts av med Miljöförvaltningen.
- Påfyllningsrör, avluftningsrör och andra anordningar ska tas bort alternativt rengöras och förseglas (pluggas) för att förhindra att påfyllning sker av misstag.

### **3. Markundersökning**

- Kontrollera om cisternen är skadad så att innehållet kan ha läckt ut. Om sådan skada upptäcks, kontakta Miljöförvaltningen omedelbart!
- Undersök marken under och omkring cisternen (med hjälp av syn, lukt och eventuellt mätinstrument eller provtagningar). Om ni har haft en miljöfarlig verksamhet såsom bensinstation, annan egen tankplats på företaget eller liknande bör kontakt tas med Miljöförvaltningen innan skrotningsarbetet utförs för att få veta om det krävs särskilda undersökningar i samband med att cisternen tas bort.
- Om föroreningar upptäcks ska Miljöförvaltningen omgående underrättas! Återfyll inte marken utan invänta besked från Miljöförvaltningen.

### **4. Omhändertagande av farligt avfall**

- Omhänderta nivåmätaren. Den kan innehålla kvicksilver vilket klassas som farligt avfall. Oljerester och rengöringsrester utgör också farligt avfall och ska lämnas till företag som har tillstånd till att ta emot farligt avfall.
- Endast privatpersoner får transportera avfall från sin egen cistern utan särskilt tillstånd enligt avfallsförordningen. Den totala mängden under ett år får dock inte överstiga 100 kg eller 100 liter.
- Om du är privatperson och ovan angiven mängd överskrids eller om cisternen ägs av ett företag, anlita ett företag med tillstånd till att transportera farligt avfall. Transportdokument ska upprättas. Ni ska spara en kopia.

### **5. Intyg för cistern som tas ur bruk**

- Fyll i intyget för cistern och rörledning som varaktigt tas ur bruk och skicka det så snart som möjligt till Miljöförvaltningen
- Bifoga ett saneringsintyg från den som tömt och rengjort cisternen samt ett intyg om mottagande från materialåtervinningsföretaget. Om tömning och rengöring utförts själv, skicka med en bild.