

MILJÖBESIKTNING VID OMBYGGNAD, RENOVERING OCH RIVNING

Fastighetsbeteckning **Byggnadsår**

Fastighetens adress

Nuvarande användning

Tidigare användning, riskverksamheter (ex. tandläkarmottagning - kvicksilver).....

.....

.....

Fastighetsägare (Namn, adress, tfn)

.....

Entreprenör (Namn, adress, tfn)

Besiktningsman (Namn, adress, tfn)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Föremål, material	Placering	Mängd	Transportör	Mottagare
Asbest Kan finnas på fasader och tak, i ventilationstrummor, som isolering av rör m.m.				
Automatiska strömbrytare Finns i elcentraler, trapphus, vind eller källare. Kan innehålla glasampull med kvicksilver				
Bly i gjutjärnsskarvar kan finnas i avlopps- och luftningsledningar Behöver inte plockas bort före rivning om metall sorteras och återvinns.				

Föremål, material	Placering	Mängd	Transportör	Mottagare
Bly, övrigt Blyplåt, el- och telekablar, spröjsar, skarvar m.m. Sortera ut för återvinning				
Blå lättbetong Kan vara radonavgivande. Skall inte återanvändas.				
Brandsläckningsutrustning Halonsläckare skall tas om hand av ackrediterat företag.				
Fogmassor Fogningar utförda mellan 1950 - 1972 kan innehålla PCB-haltiga fogmassor. Även nyare fogmassa innehåller miljöfarliga tillsatser.				
Halksäkra golv S.k. akrydurgolv med kvartssand kan innehålla PCB.				
Impregnerat virke Kan innehålla arsenik-, krom- och kopparsalter. Bör sorteras ut från övrigt virke. Får endast eldas i anläggningar med särskilt tillstånd.				
Isoleringsmaterial Extruderad polystyren (XPS) och hård polyuretan (PUR) innehåller freon (CFC). Bör omhändertas för destruktion där så är möjligt.				
Kemikalier etc. T. ex. olja i oljetank, färgrester, lacknafta, städkemikalier m. m. 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....				
Kyl och frys Innehåller freoner (CFC/HCFC) som köldmedium och isolering				

Föremål, material	Placering	Mängd	Transportör	Mottagare
Lysrör Innehåller mindre mängd kvick-silver.				
Lysrörsarmatur, kondensator Kondensatorer installerade före 1972 kan innehålla PCB.				
Nivåvakt - pumpgrop Finns i pumpgrop i källare. Pärnformad plastboll. Kan innehålla kvicksilver eller bly				
Termometrar, termostater Exempelvis i värmecentraler. Kan innehålla kvicksilver				
Tvätt- och diskmaskiner Kondensatorn kan innehålla PCB i tvätt och diskmaskiner före 1972.				
Övrigt miljöskadligt material Om det är möjligt att identifiera och omhänderta bör även andra material sorteras som exempelvis PVC-plaster med kadmium, bly eller klorparaffiner, flamskyddsbehandlade tyger m.m.				

Kommentarer:

.....

.....

.....

Datum för besiktning:

.....

Namnunderskrift (besiktningsman)