

Sökande

Namn		Person-/organisationsnummer	
E-post		Telefon	
Fastighetsbeteckning	Fastighetsägare om annan än sökande		

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning		
Adress	Postnummer	Ort

Utförare av kontroll, om annan än sökande

Entreprenör	Telefon
-------------	---------

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljarens funktion kontrolleras. Kontrollen görs främst för att säkerställa att slamavskiljarens väggar är hela så att avloppsvatten inte läcker ut och förorenar miljön eller närliggande dricksvattentäkter, men också för att se att inget markvatten läcker in i slamavskiljaren och belastar efterkommande reningssteg. Täthetskontrollen är ett bedömningsunderlag och utgör enbart **en** del av underlaget för er avloppsansökan.

Kontrollen görs i två steg och en hel dag bör avsättas för kontroller, där ingen tillförsel av avloppsvatten sker:

- Steg 1: Kontroll av utläckage
- Steg 2: Tömning och kontroll av slamavskiljarens insida samt kontroll av inläckage

Fotografering ska ske i samband med de olika momenten i täthetskontrollen och bifogas denna blankett.

Farlig gas kan bildas i slamavskiljaren, använd lämplig skyddsutrustning när du utför mätningar och kontroll!

Miljöförvaltningen

POSTADRESS
501 80 Borås

BESÖKSADRESS
Sturegatan 42

WEBBPLATS
boras.se

E-POST
miljo@boras.se

TELEFON
033-35 30 00

Uppgifter om slamavskiljaren

Våtvoly m (m ³):	Antal kammare:	Slamavskiljarens ålder:
Fabrikat (om möjligt):		
Är samtliga lock hela & barnsäkra? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar:	
Finns funktionellt T-rör i utloppsror? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	Kommentar:	

Kontroll av utläckage

Observera: Spolning från huset får inte ske under tiden mellan första och andra mätning, inget vatten får tillföras slamavskiljaren.

Det bör vara minst 8 timmar mellan de två mätningarna. Använd en mätsticka för att kontrollera vattennivån **i tredje kammaren** (där utloppet finns). Mätstickan ska nå botten av slamavskiljaren vid mätningen. Markera vattennivån på mätstickan för att enkelt kunna jämföra efter 8 timmar.

Första mätningens datum och klockslag:	Vattennivån (avstånd från botten till vattenytan)
Andra mätningens datum och klockslag:	Vattennivån (avstånd från botten till vattenytan)

Kontroll av inläckage

Tömning av slamavskiljaren ska göras efter att andra mätningen är genomförd. Beställ tömning hos kommunens entreprenör. Fotografera slamavskiljarens alla kamrar ovanifrån **innan** slamtömning.

När slamavskiljaren är tömd, skölj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess mellanväggar enligt kontrollpunkterna nedan.

Efter slamtömning fotograferas inner- och ytterväggar i alla kamrar. Om det finns ett T-rör på utloppsroret ska detta också fotograferas.

Observera: Efter kontrollen av inläckage och frågorna nedan är besvarade ska slamavskiljare återfyllas till utloppsroret innan dess att avloppsvatten får tillföras slamavskiljaren

<p>Sker inläckage av markvatten efter att slamavskiljaren tömts? (låt slamavskiljaren stå tom 3 timmar utan att tillföra vatten)</p> <p>Kommentar:</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?</p> <p>Kommentar:</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<p>Har slamavskiljaren tecken på vittring eller korrosion?</p> <p>Kommentar:</p>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Övriga information

<p>Övriga kommentarer:</p>

Signera för att intyga att uppgifterna som angetts är korrekta

Ort och datum	Underskrift fastighetsägare	Namnförtydligande
Ort och datum	Underskrift utförare (om annan än fastighetsägare)	Namnförtydligande

Insamling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgifter i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. På webbsidan boras.se/pub kan du läsa mer om hur Borås Stad hanterar personuppgifter. Miljö- och konsumentnämnden är personuppgiftsansvarig, och nås via e-post miljo@boras.se eller via Miljöförvaltningens nämndsekreterare genom Borås Stads växel 033-35 70 00.